



<b>Kondensationssteuerung / Condensation control (Bubble / Liquid)</b>						
Ziel-Kältemittel / Target refrigerant	Parameter				Bereich / Range	
	f3	f2	f1	f0	von / from (°C)	bis / to (°C)
R-450A	0	0	116	153	-23,6	104,1
R-452A	0	5	106	-119	-44,9	64,9
R-513A	0	0	115	92	-33,1	90,5
R-407H	0	0	107	-89	-49,9	64,9
R-449A	5	2	100	5	-70	70
R-455A	5	1	104	-34	-52	51
R-454C	5	0	104	28	-60	70
R-1234yf	1	1	104	-21	-40	90

<b>Überhitzungssteuerung, Saugdrucksteuerung / Superheat control, suction control (Dew / Tau / Vapor)</b>						
Ziel-Kältemittel / Target refrigerant	Parameter				Bereich / Range	
	f3	f2	f1	f0	von / from (°C)	bis / to (°C)
R-450A	0	0	116	156	-22,9	104,1
R-452A	0	0	107	-76	-44,9	64,9
R-513A	0	0	115	92	-33,1	90,5
R-407H	0	0	104	-26	-49,9	64,9
R-449A	5	0	98	60	-70	70
R-455A	5	-3	100	81	-39	59
R-454C	5	-1	101	100	-60	70
R-1234yf	1	1	104	-21	-40	90